

OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

Občina Vrhnika

Tržaška cesta 1

1360 Vrhnika

Prejeto: 02-07-2019	Sig.z.: 5-08
Številka zadeve: 3505-2/2019-11	Pril.: /
	Vredn.: /

Štev.: 922-0063/2019-4

Vloga št.: 3505-2/2019 (5-08)

Datum: 01.7.2019

Investitor: Občina Vrhnika · Tržaška cesta 1 · 1360 Vrhnika

Pooblaščenec:

Objekt: Spremembe in dopolnitve OPPN za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del tržaška cesta – cankarjev trg)

Lokacija: Vrhnika · Občina: Vrhnika

Parc. št.: 2528/10 · Katastrska občina: Vrhnika

JP KPV, d.o.o. na osnovi Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02 in 17/14 – EZ-1), Pravilnika o tehnični izvedbi vodovodnih objektov in naprav centralnega vodovoda v občini Vrhnika, Log - Dragomer in Borovnica, Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnega kanalizacijskega sistema v občinah Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer (april 2008), Tehničnih zahtev za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav JP KPV, d.o.o. z dne 6.7.2012, Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/09), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 30/07), Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. (Uradni list RS, št. 100/13, 44/16), Odloka o ravnanju z odpadki v Občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika (Uradni list RS, št. 100/13 in Naš časopis 411/2013), Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Vrhnika (Naš časopis 413/14), Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na področju občine Vrhnika (Naš časopis št. 413/14), Odloka o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Občini Vrhnika (Naš časopis 339/07, 389/11), Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Vrhnika (Uradni list RS, št. 71/95) izdaja:

Mnenje

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. investitorju Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za objekt 'Spremembe in dopolnitve OPPN za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del tržaška cesta – cankarjev trg)' na nepremičnini parc. št. 2528/10, k.o. Vrhnika izdaja:

1. v zvezi z zbiranjem komunalnih odpadkov **Pozitivno mnenje.**
2. v zvezi s priključitvijo na javno kanalizacijo **Pozitivno mnenje.**
3. v zvezi z javno razsvetljavo **Pozitivno mnenje.**
4. v zvezi s priključitvijo na javno vodovodno omrežje **Pozitivno mnenje.**
5. v zvezi s priključitvijo na plinovodno omrežje **Mnenje s pogoji :**
 - Pri pregledu predloženega gradiva so določene nejasnosti oziroma je pomešana terminologija in sicer, obstoječa merilno regulacijska postaja Jelovškova (v nadaljevanju MRP Jelovškova) je poimenovana kot MP Jelovškova; medtem kot nova plinska postaja ni MRP Jelovškova ampak merilna postaja Jelovškova (v nadaljevanju MP Jelovškova). Medtem ko JP KPV, d.o.o. nismo koncesionar ampak nam je z odlokom dodeljena vloga sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Vrhnika (prilogama v priponki). Glede na ugotovljeno predlagamo, da se vsebina popravi.

Obrazložitev

Investitor Občina Vrhnika je dne 13.6.2019 vložil zahtevo za izdajo mnenja v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja novogradnje za objekt 'Spremembe in dopolnitve OPPN za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del tržaška cesta – cankarjev trg)' na nepremičnini parc. št. 2528/10, k.o. Vrhnika (v nadaljevanju: zahteva). K zahtevi je vlagatelj priložil dokumentacijo za projekt št.: 2019/09, Cerknica, maj 2019.

Postopek vodi/a:

Primož Štalec, inž.var.

Vročiti:

- Občina Vrhnika, osebno





REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za gospodarjenje z nepremičninami

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 26 01

F: 01 471 16 37

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Podpisnik: Geč Zvrzina Mojca 2492131
Izdajatelj: simod-ca-restricted
Številka certifikata: 5ABD1428
Potek veljavnosti: 31. 07. 2023
Čas podpisa: 21. 06. 2019 11:59
Št. dokumenta: 350-52/2019-2

OBČINA VRHNIKA

Občinska uprava

Oddelek za prostor

Tržaška cesta 1

1360 Vrhnika



OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

Prejeto: 27-06-2019	Sig.z.: 5-08
Številka zadeve: 3505-2/2019-10	Pril.: CD
	Vredn.:

Številka: 350-52/2019-2

Datum: 21. 06. 2019

Zadeva: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovu mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta - Cankarjev trg) – 1. mnenje na osnutek
Zveza: vaša vloga št. 3505-2/2019 (5-08) z dne 12. 6. 2019, ki smo jo prejeli dne 13. 6. 2019

OBČINA VRHNIKA je kot pripravljavec prostorskega akta Ministrstvu za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo za obrambo) podala vlogo za izdajo 1. mnenja na osnutek Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovu mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta - Cankarjev trg).

Vlogi je bilo na zgoščenki priloženo naslednje gradivo:

- osnutek OPPN.

Ministrstvo za obrambo kot nosilec urejanja prostora na podlagi 111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in ter po pregledu posredovane dokumentacije sporoča, da za pripravo Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovu mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta - Cankarjev trg) na gradivo

IZDAJA POZITIVNO PRVO MNENJE NA OSNUTEK S PODROČJA OBRAMBE.

Priloženo vračamo posredovano dokumentacijo.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Mateja Oblak Perdan
višja svetovalka



Mojca Geč Zvrzina
sekretarka
vodja sektorja

Poslano:

- naslovniku.

Priloge:

- zgoščenka z osnutkom OPPN.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

OBČINA VRHNIKA
Oddelek za prostor

prostor.obcina@vrhnika.si

Številka: 35012-74/2019/7
Datum: 3.7.2019

Na podlagi poziva Občine Vrhnika, Občinske uprave, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju: Občina Vrhnika), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 111. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2) in na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

MNENJE K OSNUTKU

**SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ZA PRENOVO MESTNEGA JEDRA VRHNIKE (DEL TRŽAŠKA CESTA – CANKARJEV TRG)**

1. Podatki o vlogi

Občina Vrhnika je z vlogo, št. 3505-2/2019 (5-08) z dne 12. 6. 2019, prejeto dne 13. 6. 2019, pozvala Ministrstvo, da izda mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg).

Vlogi je bilo priloženo:

- Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg), osnutek, izdelal Studio Formika d.o.o., št. projekta 2019/09, maj 2019.

2. Podatki o smernicah

Splošne smernice za načrtovanje občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih sprememb in dopolnitev za področje varstva nepremične kulturne dediščine so objavljene na spletnih straneh Ministrstva:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN_Splosne_smernice_NPB_140619.pdf (dokument št. 350-84/2016/1 z dne 4. 11. 2016, spremembe in dopolnitve 14.6.2019).

Konkretno smernice niso bile izdane. Občina Vrhnika ni podala vloge za izdajo konkretnih smernic.

3. Mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg)

3. 1. Mnenje k rešitvam

Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Ljubljana. Menimo, da so smernice upoštevane in so načrtovane ureditve, prikazane v gradivu, z vidika varstva kulturne dediščine ustrezne.

Pred širitvijo območja plinske postaje bo na delu parcele 2528/10 k.o. Vrhnika potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Natančnejša opredelitev predhodnih arheoloških raziskav bo podana, ko bo narejen projekt, v kulturnovarstvenih pogojih.

Za postavitev senčnice v parku pri Mlečni je ZVKDS OE Ljubljana že izdal soglasje, št. dopisa 35102-0479/2019-2, z dne 24.05.2019.

3. 2. Prikaz stanja prostora:

V prikazu stanja je potrebno informacije glede enot kulturne dediščine dopolniti, saj se območji, obravnavani v prostorskem aktu, nahajata v enotah kulturne dediščine oz. v njihovi neposredni bližini:

ESD	IME	REZIM	PODREZIM
844	Vrhnika - Arheološko najdišče Nauportus	Arheološko najdišče	
12530	Vrhnika - Železniška postaja Vrhnika mesto	Kulturna dediščina	Stavbna dediščina
843	Vrhnika - Trško jedro	Kulturna dediščina	Naselbinska dediščina

Lep pozdrav,

Pripravila:
Barbara Mlakar
sekretarka

Barbara Mlakar



Maja Bahar Didović
Generalna direktorica
Direktorata za kulturno dediščino

Maja Bahar Didović

Poslati (po e-pošti):

- naslovnik
- ZVKDS OE Ljubljana, tajnistvo.li@zvkd.si

Prejeto: 05-07-2019	Sig.: 5-08
Številka zadeve: 3505-2/2019-13	Pril.: 1
	Vredn.: 1

Občina Vrhnika
Tržaška cesta 1

1360 Vrhnika

Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 58 20 700,
F: +386 1 58 20 701
IBAN: SI56 0310 0100 2465 515, SKB d.d., Ljubljana
IBAN: SI56 0292 3025 4424 156, NLB d.d., Ljubljana
ID za DDV: SI31378285

Datum: 4.7.2019

Znak: S19-304/P-MP/RKP

Zadeva: Občina Vrhnika - Osnutek sprememb in dopolnitev OPPN za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta - Cankarjev trg) - prvo mnenje

V zvezi z vašo vlogo za podajo mnenja št. 3505-2/2019 (5-08) z dne 12.6.2019, prejeto dne 13.6.2019 in predloženimi prilogami (osnutek SD OPPN na CD), ugotavljamo, da se na predmetnem območju Občine VRHNIKA nahaja naslednji obstoječi prenosni sistem zemeljskega plina:

- prenosni plinovod P371, MRP Vrhnika - MP IUUV, premer 200 mm, tlak 1 bar,
- prenosni plinovod P375, od P371 v 1+649 do MRP Jelovškova, premer 150 mm, tlak 1 bar
- merilna točka MT JELOVŠKOVA ŠP.

Omenjeni prenosni sistem zemeljskega plina je v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., kot operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina.

Predmetni osnutek sprememb in dopolnitev OPPN predvideva tudi zgraditev nove plinske postaje MRP na območju obstoječe plinske postaje za potrebe povečanja tehnične zmogljivosti plinovodnega sistema.

Pri nadaljnjem načrtovanju uporabe prostora in projektiranju (objekti s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo) je potrebno skladno z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. list RS, št. 61/2017) upoštevati prenosni sistem zemeljskega plina z omejitvami v pripadajočem varovalnem (2x65 m) oz. varnostnem pasu in skladno z Gradbenim zakonom (GZ, Ur. list RS, št. 61/2017) pridobiti drugo mnenje operaterja prenosnega sistema. V varnostnem pasu se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenca operaterja družbe Plinovodi d.o.o.

Za prenosni sistem zemeljskega plina je potrebno upoštevati Energetski zakon (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) in Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 55/2015 in 80/2017). Za poseganja v varovalni pas prenosnega plinovoda z delovnim tlakom do vključno 16 bar se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/2002, 54/2002 in 17/14 - EZ-1).

Podatki o obstoječih prenosnih plinovodih so dostopni v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava RS v skladu z 9. členom Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora oz. 27. členom Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1, Ur. list RS št. 77/2010) ter v družbi Plinovodi d.o.o. (Služba za investicije), kjer so dostopni tudi podatki o predvidenih plinovodih.

V prilogi je situacija obravnavanega prenosnega sistema zemeljskega plina v merilu 1:500.

Lep pozdrav

Pripravil
mag. Mladen Paik, univ. dipl. inž. str.



Plinovodi ⁰⁴
d.o.o.

Vodja Službe za investicije
Zoran Crnjak, univ. dipl. inž. grad.




Priloga:

- Prenosni sistem zemeljskega plina v merilu 1:500



Plinovodi





OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

**ODDELEK ZA
OKOLJE IN KOMUNALO**

Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-440, fax: 01/7551-555
e-pošta: obcina.vrhnika@vrhnika.si

Številka: 3505-1/2019 - 3 (6-08)

Datum: 3. 7. 2019

OBČINA VRHNIKA
ODDELEK ZA PROSTOR
TRŽAŠKA CESTA 1

1360 VRHNIKA



OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

Prejeto: 05-07-2019	Slg.z.: 5-08
Številka zadeve: 3505-2/2019-15	Pril.: /
	Vredn.: /

Na podlagi četrte alineje prvega odstavka 39. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in predloga osnutka s spremembami in dopolnitvami Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg) izdajamo

POZITIVNO PRVO MNENJE

k predlogu osnutka s spremembami in dopolnitvami Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg).

Postopek vodila:
Marija Ana Jakše

Vročiti:
- naslovníku.

Vložiti:
- v zadevo, tu.

Simona Ogrič
Višja svetovalka za pravne zadeve






ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 17/14, 81/15) in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07 in 57/12) ter na podlagi vloge št. **3505-2/2019 (5/08)** z dne 14.6. 2019 izdaja

OBČINA VRHNIKA
TRŽAŠKA CESTA 1

1360 VRHNIKA

		OBČINA VRHNIKA OBČINSKA UPRAVA	
Prejeto: 22-07-2019		Sig.zn: 5-08	
Številka zadeve: 3505-2/2019-20		Pril.: 1	
		Vredn.: /	

PRVO MNENJE K OPPN ŠT.: 2626

I. UVODNE UGOTOVITVE

Prvo mnenje se izdajajo

k dokumentaciji: osnutek ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA PRENOVO MESTNEGA JEDRA VRHNIKE (DEL TRŽAŠKA CESTA – CANKARJEV TRG), št. projekta 2019/19, maj 2019, izdelovalca: STUDIO FORMIKA d.o.o., Krožna ulica 2, 1380 Cerknica, Za objekt: POSLOVNI OBJEKTI

Naročnik: **OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika**

Pripravljaliec: **OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika**

Kraj in občina posega v prostor: **Vrhnika, Vrhnika**

Kat. občina, parcelne št.: **Vrhnika, po situaciji**

Ocenjena priključna moč območja: **Predvidena priključna moč novih objektov – ni podatkov.**

II. POTEK OBSTOJEČEGA EL. ENERGETSKEGA OMREŽJA

1. Preko obravnavanega območja je izveden podzemni NN vod iz transformatorske postaje (TP) VRHNIKA-LOKA (priloga).
2. Informativni potek naših vodov na širšem območju je razviden iz priloge. Podrobne informacije o omenjenih obstoječih vodih in napravah na obravnavanem območju si pridobite v oddelku za obratovalno dokumentacijo na DE Ljubljana okolica, kontakt: dokumentacijaDELO@elektro-ljubljana.si.
3. Pred pričetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu Vrhnika naročiti zakoličbo, umike in ustrezno mehansko zaščito naših vodov in naprav, kjer je to potrebno in zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav s strani upravitelja distribucijskega omrežja, kar mora biti zajeto v varnostnem načrtu.



III. TEHNIČNI POGOJI

1. Predviden poseg v prostor znotraj varovalnega pasu obstoječih elektroenergetskih vodov oziroma objektov, ki so v lasti in upravljanju Elektro Ljubljana d.d., je možen pod pogoji, da se zagotovi ustrezna električna in mehanska zaščita oziroma po potrebi umik EE vodov skladno s tehničnimi normativi in standardi ter veljavno tipizacijo podjetja Elektro Ljubljana d.d. Pri tem je potrebno upoštevati zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/2010). Posebno pozornost je potrebno posvetiti mehanskim zaščitam zemeljskih vodov na odsekih, ki bodo potekali pod povoznimi površinami.
2. Vsi predvideni zemeljski vodi, ki bodo potekali pod povoznimi površinami oziroma bodo križali komunalne vode se uvrščajo v njim namenjeno kabelsko kanalizacijo s kabelskimi jaški ustreznih dimenzij.

IV. OSTALI POGOJI

1. Po izdaji gradbenega dovoljenja in pred priključitvijo objekta na distribucijsko omrežje mora investitor v skladu z 71. členom Energetskega zakona (Ur.l. RS št. 27/07, 70/08, 22/10, 10/12) in 4. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije (Ur.l. RS št. 126/07) pridobiti soglasje za priključitev za objekt, v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji in parametri priklopa objektov na predmetno EE infrastrukturo.
2. V primeru, da je gradnja načrtovanih objektov pogojena s predhodno preureditvijo, prestavitvijo oz. nadomestitvijo obstoječe elektroenergetske infrastrukture, ki je v lasti Elektra Ljubljana, je investitor dolžan naročiti izvedbo in plačati vse stroške morebitne prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo. Funkcija prestavljene, preurejene in nadomeščene elektroenergetske infrastrukture tudi po izvedbi ostane enaka in kot taka ostane v lasti distributerja Elektro Ljubljana. Elektro Ljubljana si pridružuje pravico, da na račun investitorja opravi vsa dela, ki predstavljajo prestavitev, preureditev oz. nadomestitev obstoječe elektroenergetske infrastrukture. Vsa medsebojna razmerja o načinu financiranja in izvedbi prestavitev, preureditev oz. nadomestitev elektroenergetske infrastrukture investitor in Elektro Ljubljana dogovorita v posebni pogodbi.
3. Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras in lokacije naprav elektroenergetske infrastrukture, če so pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega vidika in njihove prostorske umestitve. Variantna rešitev mora biti usklajena z upravljavcem distribucijskega omrežja – podjetjem Elektro Ljubljana d.d.
4. Elektroenergetska infrastruktura v lasti upravljavca distribucijskega omrežja, ki je predvidena za demontažo se odstrani šele po izgradnji ustrezne nadomestne elektroenergetske infrastrukture ter po podpisu pogodbe med investitorjem in upravljavcem distribucijskega omrežja o predaji le te v osnovna sredstva upravljavca distribucijskega omrežja.
5. Priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor že pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici graditi.
6. V fazi pridobivanja 'dokazila o pravici graditi' ali lastninske, druge stvarne oziroma obligacijske pravice, morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima Elektro Ljubljana d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.
7. Najmanj 8 dni pred pričetkom del je potrebno zagotoviti nadzor nad izvedbo del s strani upravljavca elektroenergetskega omrežja. Investitor posameznega objekta nosi odgovornost za časovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del.
8. V kolikor izvajalec zemeljskih gradbenih del med izvedbo naleti na nepričakovane elektroenergetske vode je dolžan o tem takoj obvestiti pristojno nadzorništvo podjetja Elektro Ljubljana d.d.



9. Vlagatelj si mora k predlogu podrobnega prostorskega načrta pridobiti naše mnenje.
10. Prvo mnenje k podrobnem prostorskem načrtu prenehajo veljati z dnem prenehanja veljavnosti predmetnega prostorskega akta.

V. FINANČNI POGOJI

1. Investitor objektov je dolžan naročiti in plačati vse stroške morebitne prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzročajo z gradnjo obravnavano v predmetnem prostorskem aktu.
2. Investitor objektov nosi vse stroške priključitve posameznega objekta na distribucijsko elektroenergetsko omrežje, ki so zajeti v predmetnem prostorskem aktu, skladno s temi smernicami in izdanimi soglasji za priključitev.

Datum: 17.7.2019

Pripravil:
Janez Cevec

Direktor za DE Ljubljana okolica
Iztok Bartol, univ.dipl.el.inž.

7a 35elq



Priloga:

- Elektroenergetsko omrežje na območju OPPN (priloga)

V vednost:

- nadzorništvo VRHNIKA
- ORDO
- Arhiv



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 07
F: 01 478 60 79
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Občina Vrhnika
Oddelek za prosrar
Tržaška cesta 1

1360 Vrhnika

e-pošta: prostor.obcina@vrhnika.si
cc: gp.mop@gov.si

Številka: 354-15/2017-9
Datum: 10. 7. 2019

Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje - segment zdravja ljudi za plan Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovu mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta - Cankarjev trg)

Zveza: Dopis Občine Vrhnika, št. 3505-2/2019 (5-08) z dne 19. 6. 2019

V prilogi vam pošiljamo mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje z vidika vplivov na zdravje ljudi k predlogu plana Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovu mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta - Cankarjev trg), s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

Pripravila:
mag. Teja Ilc
sekretarka

dr. Marjeta Recek
vodja Sektorja za obvladovanje nalezljivih bolezni,
hrano in okolje

Priloga: mnenje NIJZ, št. 354-156/2019-2 (256) z dne 4. 7. 2019

V vednost:
- MOP, gp.mop@gov.si

Podpisnik: Marjeta Recek
Izdajatelj: Republika Slovenija
Številka: 6a b7 3d db 00 00 00 00 56 7c 12 80
Datum podpisa: 14:03: 11.07.2019
Referenčna številka: 354-15/2017/9

Številka: 354-156/2019-2 (256)
Ljubljana, dne 04. 07. 2019

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana

 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE			22/5
Vredn.:	Prejeto:	Priloge:	
	- 8. 07. 2019	/	
Številka zadeve:		Znak:	
354-15/2017-8		Kraški 3	

Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje – segment zdravje ljudi za plan Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovu mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg)

Skladno z vašo vlogo št. 354-15/2017-7 z dne 21. 06. 2019 vam posredujemo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje po 110. in 119. členu Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) za segment zdravje ljudi za plan Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovu mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg).

Zahtevek za izdelavo mnenja izvira iz vloge Občine Vrhnika, pod št. 3505-2/2019 (5-08) z dne 19. 06. 2019, ki jo je kot nosilcu urejanja prostora posredovalo Ministrstvu za zdravje in je bila priložena vaši vlogi.

V pregled za izdelavo mnenja smo po elektronski pošti prejeli naslednjo dokumentacijo:

- Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovu mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg). Faza: osnutek. Izdelovalec: Studio Formika, prostorsko in arhitekturno načrtovanje, d.o.o., Kraška ulica 2, 1380 Čerknica; št.: 2019/09 (maj 2019).

Kot izhodišče za izdelavo mnenja smo uporabili naslednjo zakonodajo in kriterije:

- 4. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K)
- Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje, Ur.l. RS, št. 9/2009
- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17)

- Kriteriji za ugotavljanje sprejemljivosti planov s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja v postopkih celovite presoje vplivov na okolje (Verzija 2), ki so objavljeni na spletni strani Ministrstva za zdravje (<http://www.mz.gov.si/>)

VSEBINA PLANA

Občinski podrobni prostorski načrt za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg) (v nadaljevanju OPPN), zajema območje ob Tržaški cesti v centru mesta Vrhnika, od AC priključka do objekta Tržaška cesta 30.

OPPN načrtuje ob Jelovškovi cesti ureditev makadamskega parkirišča v urejeno javno parkirišče z ozelenitvijo, info točko, javnimi sanitarijmi, kolesarsko nadstrešnico in avtobusno postajo.

Na obstoječem parkirišču stoji plinska postaja MP Jelovškova. Podjetji Plinovodi d.d. in JP Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o. so podali pobudo za širitev plinske postaje z odorirno postajo (MRP Jelovškova), zaradi česar se spremeni načrtovana ureditev parkirišča – število parkirnih mest se zmanjša za 5 PM.

1. MNENJE O VERJETNOSTI POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA: VERJETNI POMEMBNI VPLIVI NA ZDRAVJE IN POČUTJE LJUDI

Na podlagi podatkov navedenih v predloženi dokumentaciji ocenjujemo, da izvedba plana Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg) v obliki in obsegu kot je to opisano v izhodiščih plana, verjetno ne bo pomembno vplivala na zdravje in počutje ljudi, a je pri načrtovanju umestitve zaradi varovanja zdravja ljudi kljub temu potrebno upoštevati naslednjo usmeritev:

- Vse prometne cestne, manipulativne in intervencijske površine in površine mirujočega prometa (npr. parkirišča) morajo biti utrjene. Padavinska odpadna voda z zunanjih utrjenih površin se mora čistiti oz. odvajati preko zadrževalnikov, usedalnikov, lovilnikov olj.
- Pokrite prometne vozne površine, parkirišča in garaže morajo biti urejene v obliki zadrževalnega sistema – lovilne sklade, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj velika, da zajamejo vso morebiti razlito ali razsuto količino nevarnih snovi oziroma tekočin.

UTEMELJITEV

Rezultati preveritve plana glede na

- značilnosti plana,
- značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta zaradi vplivov plana ter
- pomen in ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta

in imajo lahko vpliv na zdravje in počutje ljudi, so pokazali, da spremembe posameznih sestavin okolja (kakovost zunanjega zraka, obremenjenost okolja s hrupom, kakovost površinskih in podzemnih voda, oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadki, ravnanje s komunalnimi odpadnimi vodami, elektromagnetna sevanja, svetlobno onesnaževanje, tveganje za okoljsko nesrečo z večjimi posledicami za okolje) verjetno ne bodo tolikšne, da bi lahko pomembneje vplivale na zdravje ljudi ob upoštevanju usmeritve podane v prejšnjem odstavku tega mnenja.

POJASNILA V ZVEZI Z OCENJEVANJEM VPLIVOV NA ZDRAVJE LJUDI

Izhodišča, ki so bila uporabljena za izdelavo mnenja o vplivih na zdravje ljudi, so naslednja:

- Odločitve o sprejemljivosti vplivov na zdravje temeljijo na mejnih vrednostih za onesnaženost okolja, ki so določene z veljavno slovensko zakonodajo s področja okolja (npr. za onesnaženost zraka, hrup v naravnem in življenjskem okolju, kakovost pitne vode, itd) ter drugih nacionalnih predpisih s področja ravnanja z okoljem, ki določajo mejne vrednosti, pravila ravnanja in podobno (npr. predpisi s področja urejanja emisij v vode in zrak, ravnanje z odpadki, itd.).
- V primeru presoje vpliva hrupa na zdravje in počutje ljudi pri oceni smiselno upoštevamo tudi smernice Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2018.
- V okviru izdelanega mnenja ocena »da izvedba plana/posega verjetno ne bo imela pomembnejših vplivov na zdravje ljudi« pomeni, da stopnja tveganja za zdravje ljudi najverjetneje ne bo večja, kot je zajeta v mejne vrednosti, ki so določene z okoljsko zakonodajo. Z okoljsko zakonodajo določene mejne vrednosti so tudi stvar politične odločitve in ne jamčijo popolne odsotnosti tveganja za zdravje ljudi.
- Pri izdelavi mnenja smo upoštevali tudi, da bodo izvajalci del in upravljavci posega v času življenjske dobe posega (gradnja, obratovanje, odstranitev) spoštovali pripadajočo veljavno okoljsko zakonodajo in drugo pripadajočo zakonodajo, ki je namenjena varovanju zdravja ljudi.

Pripravili:

Andrej Uršič, univ. dipl. biol.

ANDREJ
URŠIČ

Digitalno podpisal
ANDREJ URŠIČ
Datum: 2019.07.04
08:16:47 +02'00'

dr. Sonja Jeram, univ. dipl. biol.

SONJA
JERAM

Ivanka Gale, dr. med., spec. hig. in jav. zdrav.

IVANKA
GALE

Digitally signed by
IVANKA GALE
Date: 2019.07.04
11:03:16 +02'00'

An Galičič, mag. san. inž.

AN

GALIČIČ

Digitalno
podpisal AN
GALIČIČ
Datum:
2019.07.04
11:30:20 +02'00'

Peter Otorepec, dr. med. spec. higijene in MDPŠ

Predstojnik

V vednost:

- naslov
- arhiv, tu

zav. Ana Korb